

INFORME SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA “PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ACTUACIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ I DEL DIPÒSIT DE TIANA. PC 9.12 i 9.13.” ID.PLA 2.1.76

1. Antecedents

A data 6 de febrer de 2023, en el context de la redacció del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ACTUACIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ I DEL DIPÒSIT DE TIANA. PC 9.12 i 9.13.”, DOPEC S.L empresa encarregada de la redacció del projecte constructiu sol·licita informe sobre aspectes de la seva competència a la Diputació de Barcelona, responsable de la conservació del Parc de la Serralada de Marina.

Anàlogament, a data 16 de gener de 2023, també se sol·licita informe preceptiu a la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, referent a les actuacions per a la renovació de la canonada de la derivació d'abastament i al dipòsit de Tiana.

A data 26 de maig de 2023 es rep tramesa per part del Consorci de la Serralada de Marina de l'informe sobre el Projecte Constructiu de Renovació de la derivació i del dipòsit de Tiana PC9.12 i 9.13. a l'àmbit de SMA, informant favorablement a l'execució de l'actuació. Aquest informe és transmès a la Secció de Biodiversitat per tal que en doni compte en l'emissió del seu propi informe.

A data 5 de juliol de 2023, es rep per part de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, l'informe ambiental del vector de medi natural referent als treballs que l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat vol dur a terme a la Serralada de marina, informant favorablement.

A data 24 de febrer de 2023 se sol·licita a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) informe sobre activitats en zona de domini públic hidràulic i zona de policia.

A data 25 de maig de 2023 el Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat va aprovar tècnicament el PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ACTUACIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ I DEL DIPÒSIT DE TIANA. PC 9.12 i 9.13, iniciant el tràmit d'informe previ municipal.

A data 27 d'abril de 2023 es rep comunicat de l'ACA en el qual trasllada el comunicat d'inici de l'expedient. Es proporciona l'expedient número FUE-2023-03085864

En data 22 de juny de 2023 se sol·licita informe a l'Ajuntament de Tiana sobre aspectes urbanístics, així com el certificat d'exposició pública.

En data 25 de juliol de 2023 se sol·licita novament informe a l'Ajuntament de Tiana sobre aspectes urbanístics, així com el certificat d'exposició pública, doncs transcorregut un mes des de la sol·licitud efectuada, no s'ha rebut resposta al respecte.

2. Objecte

L'objecte del present informe és el de recollir les alegacions formulades al projecte constructiu durant la fase d'exposició pública, si és que n'hi ha, donant-hi resposta i demostrant la viabilitat de l'aprovació definitiva del mateix.

3. Exposició dels resultats a les consultes realitzades als diferents organismes

Tot seguit s'exposen les respostes rebudes per part dels organismes consultats en fase d'informació pública del PC.

3.1 Informe de la Diputació de Barcelona. Parc de la Serralada de Marina

La Diputació de Barcelona informa favorablement a l'actuació amb les següents consideracions:

Pel que respecta les obres de construcció d'un nou dipòsit annex a l'existent i la renovació de les canonades, s'admeten les obres com a Instal·lacions de subministrament d'aigua i per tant, en consideració a l'art. 37 del Text Normatiu del Pla especial, es determina que el dipòsit es disposi amb criteris d'encobriment, sigui enterrant-lo o amb tractament vegetal, per tal de minimitzar l'impacte visual, mesura que ja es compleix amb el projecte presentat.

L'art 37.2 del Pla especial del Parc de la Serralada de Marina especifica que l'admissió de les instal·lacions que es proposin, o la legalització de les existents, es farà mitjançant Pla Especial. No obstant, entenem que atès que el nou dipòsit es disposarà annex al dipòsit preexistent i que es tracta de la substitució d'una canonada existent sense modificar el traçat de l'actual, no és necessària la redacció del Pla Especial Urbanístic (PEU). Ara bé, en el cas que s'hagin de legalitzar les instal·lacions preexistents, sí que caldrà tramitar el PEU referit. En aquest sentit, el present informe es remet a les comprovacions municipals sobre la legalitat de les instal·lacions preexistents.

En el desenvolupament de l'obra s'hauran de tenir en compte els següents requisits:

- L'execució de l'obra ha de complir la normativa de prevenció d'incendis, integrant els elements de seguretat i extinció previstos a la Llei 5/2003.
- L'execució de l'obra s'haurà de desenvolupar minimitzant l'impacte en l'entorn natural durant el procés constructiu. En aquest sentit, cal garantir la prevenció davant l'abocament de residus i/o materials de construcció a l'entorn natural, així com la recollida i dipòsit dels mateixos a les instal·lacions corresponents.
- Els materials utilitzats en la construcció han de garantir la seguretat i durabilitat de la instal·lació així com la minimització de l'ús de materials contaminants i prevenció de la degradació dels mateixos.

- Seran d'aplicació les determinacions generals del Decret 64/1995 del 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals i concretament el que preveu que durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, en les zones declarades d'alt risc d'incendi forestal, com es el cas de Tiana, no es podran utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en terreny forestals i a la franja de 500 metres que envolta aquests terrenys i no s'autoritzaran treballs que generin resten vegetals, excepte autorització expressa i excepcional.

3.2. Informe de la Secció de biodiversitat i medi natural

La Secció de Biodiversitat i Medi Natural emet informe favorable al projecte amb les següents consideracions:

Revisada la documentació facilitada i atenent a les consideracions esmentades i els valors naturals de l'àmbit, i per tal de minimitzar l'impacte a l'entorn, especialment a l'espai PEIN, Xarxa Natura 2000 i Hàbitats d'Interès comunitari, cal que es tinguin en compte les següents consideracions:

- Cal minimitzar l'impacte de la maquinària al sòl i, per tant, per tal d'accedir a les zones d'actuació s'utilitzaran els camins d'accés disponibles i el camí d'accés provisional que s'habilitarà per aquesta actuació.
- Una vegada acabades les actuacions cal que les zones de pas de maquinària es restableixi el relleu, l'anivellat del sòl i replantació. Aquest punt és essencial per garantir una mínima alteració de l'hàbitat.
- Si durant la consecució de les obres es detecta la presència d'individus de fauna que es vegin afectats, caldrà notificar-ho al Cos d'Agents Rurals o a aquesta Secció per tal que en facin el rescat o prenguin les mesures adients.
- Cal eliminar totes les deixalles presents a la zona o generades per les mateixes actuacions i es depositaran en el contenidors selectius que seran transportats als llocs de tractament de residus adients.

3.3 Informe de l'Agència Catalana de l'Aigua

No es disposa, encara, de l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua. Malgrat tot, cal fer notar que la canonada actualment en funcionament ja discorre pel torrent de Ca l'Andreu afectat per les obres, de manera que ja és existeix una servitud de pas consolidada de la canonada d'ATL.

4. Accions per donar compliment a les al·legacions formulades

En aquest sentit, cal destacar que les observacions remeses per part del Consorci del Parc de la Serralada Litoral i de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural, al tractar-se d'aspectes vinculats a l'execució de l'obra, es verificarà amb l'equip de direcció d'obra que tots i cadascun queden inclosos en el Pla de vigilància Ambiental i el Pla de gestió de residus de l'obra, previ a la seva aprovació pel director facultatiu i vist-i-plau per part del responsable dels treballs designat per ATL.

En relació a la situació per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), es recullen a continuació les consideracions del projectista en relació a la possible afecció:

Les actuacions proposades per a la renovació i millora de la connexió entre la estació de bombeig i el dipòsit de Tiana consten de la col·locació d'una canonada d'impulsió soterrada d'acer de 200mm de diàmetre nominal i d'una longitud aproximada de 400 m, i de la construcció d'un nou dipòsit auxiliar i diverses petites actuacions dins del mateix recinte d'ATL de l'actual dipòsit.

La col·locació de la canonada es la única actuació que pot afectar a la llera pública. La nova canonada dissenyada es una substitució de la canonada actual. El traçat de la actual canonada es troba molt proper al torrent de Ca l'Andreu, inclús el creua en alguna ocasió. Es tracta d'un torrent molt petit sense una llera clarament definida. En aquest àmbit no es disposa d'informació de la zona de Domini públic hidràulic determinat per l'ACA. La nova canonada però, s'ha dissenyat de manera que no creui ni afecti l'esmentat torrent.

El pressupost de les obres inclou totes les partides necessàries perquè, un cop executades les obres, les lleres restin netes de qualsevol abocament de terra, runa d'obres i materials. Així doncs, NO es consideren afeccions a la llera pública.

Finalment, pel que fa a les consideracions de caire urbanístic, cal fer notar que les obres relatives al nou dipòsit es troben íntegrament compreses dins de la parcel·la d'ATL, no sobrepasant els límits del recinte tancat i mantenint la zona d'infraestructures hidràuliques de forma compacta en el territori.

5. Conclusions

Al conjunt d'al·legacions formulades per les diferents administracions consultades, se'ls dona resposta mitjançant el present escrit, ja sigui a través de les accions ja previstes en el propi projecte constructiu, així com també a través dels mitjans que es disposaran durant l'execució del mateix.

Així les coses, es proposa a la Direcció d'ATL l'aprovació definitiva "PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ACTUACIÓ PER LA RENOVACIÓ DE LA DERIVACIÓ I DEL DIPÒSIT DE TIANA. PC 9.12 i 9.13.", per un import de 576.242,23 € i un termini d'execució de 9 mesos.

A Sant Joan Despí a data de signatura electrònica,

Cap de Renovacions i Reposicions

Director d'Obres i Patrimoni