

RESOLUCIÓ

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA CONNEXIÓ AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE PARETS DEL VALLÈS

Antecedents

1. En virtut del Decret llei 4/2018, de 17 de juliol, s'ha creat l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat amb l'objectiu de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat i construir, conservar, gestionar i explotar l'esmentada xarxa. L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat ha iniciat la seva activitat l'1 de març de 2019.
2. En data 18 de juliol de 2025 s'ha emès informe tècnic per part de la direcció d'obres i projectes d'ATL on proposa l'aprovació tècnica del Projecte constructiu de la connexió al dipòsit municipal de Parets del Vallès i donar trasllat a l'Ajuntament de Parets, afectat per l'actuació, per tal que en el termini d'un mes emeti el seu informe sobre els aspectes urbanístics segons determina la normativa d'aplicació als projectes hidràulics de la xarxa regional.
3. Les actuacions contemplades en aquest projecte impliquen afectacions a la via pública i a l'espai del dipòsit ja existent, desenvolupant-se en el terme municipal de Parets del Vallès. És per això que no seran necessaris tràmits d'expropiacions.
4. En data 4 d'agost de 2025 el Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat va aprovar tècnicament i inicialment el projecte, acordant sotmetre el present projecte al tràmit d'audiència i d'informe previ previst en l'art. 127.2 del TRLA sobre els aspectes urbanístics a l'Ajuntament de Parets del Vallès pel termini d'un mes.
5. En data de 5 d'agost de 2025, es va demanar l'informe urbanístic, previst en l'art. 127.2 del TRLA, a l'Ajuntament de Parets del Vallès.
6. En data 3 de setembre de 2025 l'Ajuntament de Parets del Vallès sol·licita una ampliació del termini per presentar la documentació requerida.

7. En data 4 de setembre de 2025 el Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat resol ampliar el termini d'audiència per a emetre l'informe urbanístic fins el 19 de setembre de 2025.

8. Pel que fa a l'informe urbanístic:

- L'Ajuntament de Parets del Vallès ha presentat informe en data 19 de setembre de 2025. D'acord amb aquest s'exposa que:

Que la proposta del "Projecte constructiu de la connexió al dipòsit municipal de Parets del Vallès (id pla 2.1.44), s'observa que aquesta no contempla, i es creu convenient incloure, l'actuació destinada a l'anul·lació de l'actual entrada d'ATL al dipòsit NOU. Aquest projecte modifica l'entrada operativa actual, per tant, es considera necessària l'eliminació definitiva de l'entrada actual que es quedarà fora d'ús.

L'actual entrada, entra al dipòsit soterrada i es considera que ha de quedar completament aïllada i segellada, per evitar problemes de fuites estructurals i/o de qualitat de l'aigua destinada a l'abastament de la població.

Que la proposta del "Projecte constructiu de la connexió al dipòsit municipal de Parets del Vallès (id pla 2.1.44) contempla els cabals habituals de distribució promig diaris, entorn als 1.500m³/dia a 2.000m³/dia. Es considera que no són dades del dimensionament actual de la canonada ni de la capacitat necessària d'admissió en casos de contingències com per exemple indisponibilitat dels recursos propis, avaries pròpies del servei i creixements futurs, sol·licitant la revisió d'aquestes dades i que al projecte és mantingui o millorin la capacitat actual màxima d'admissió entorn als 290m³/h.


Que la proposta del "Projecte constructiu de la connexió al dipòsit municipal de Parets del Vallès (id pla 2.1.44) contempla que part de la canalització proposada s'ha projectat amb Polietilè de PN10. Es suggereix una modificació dels materials proposats a la canalització d'entrada, donada la importància d'aquesta canalització i la garantia de servei que ha d'oferir, suggerint que es proposin materials rígids per tot el traçat de la canalització, com podria ser la fundició dúctil, o bé, acer inoxidable.

Que la proposta del "Projecte constructiu de la connexió al dipòsit municipal de Parets del Vallès (id pla 2.1.44) no contempla que l'Ajuntament pugui disposar de la senyal del comptador d'entrada al dipòsit per tal de valorar el cabal real d'admissió, suggerint incloure-la en el projecte.

9. En data 30 de setembre de 2025 la Direcció d'Obres i Projectes ha emès informe on analitza les al·legacions presentades i proposa donar les següents respostes:

a. *En relació a l'al·legació relativa a l'anul·lació de l'actual entrada d'ATL al dipòsit nou de Parets del Vallès, s'han de destacar els següents punts:*

i. *El dipòsit al qual es connecta no és actiu d'ATL, com tampoc ho és l'actual canonada d'entrada.*



Com a conseqüència, no correspon a l'Ens la seva retirada en el cas que es cregui necessari efectuar-la.

ii. *L'actuació prevista en el "Projecte constructiu de la connexió al dipòsit municipal de Parets del Vallès (id pla 2.1.44)" es centra exclusivament en la nova connexió, dins l'abast de l'obra, sense afectar altres elements existents que no siguin el propi dipòsit per dur-hi a terme la connexió.*



Per tot l'anterior, es desestima l'al·legació, atès que l'eliminació de l'actual entrada no pot formar part de l'abast del projecte constructiu.

b. En relació a l'al·legació relativa als cabals de distribució i a la capacitat d'admissió del dipòsit municipal de Parets del Vallès, s'han de destacar els següents punts:

- i. El "Projecte constructiu de la connexió al dipòsit municipal de Parets del Vallès (id pla 2.1.44)" únicament contempla la continuació de la canonada ja construïda de la nova entrada, de secció DN150, amb una canonada PE 100 DN160. Per tant, el projecte no modifica la secció existent de la canonada; només s'estén la seva continuïtat fins al punt de connexió previst.*
- ii. L'augment de secció, per tant, no està previst ni seria necessari, ja que la capacitat màxima d'admissió no es veuria incrementada amb la continuació de la canonada amb una secció superior a l'existent (DN150).*

Per tot l'anterior, es desestima l'al·legació, atès que l'obra projectada manté la secció existent i no implica modificació de la capacitat d'admissió del dipòsit.

c. En relació a l'al·legació relativa als materials proposats per a la canalització d'entrada del dipòsit municipal de Parets del Vallès, s'han de destacar els següents punts:

- i. Una part de la canalització prevista s'ha projectat amb material PE a causa de la reduïda disponibilitat d'espai en el traçat, fet que fa necessari l'ús d'un material amb certa flexibilitat per facilitar la instal·lació.*
- ii. L'experiència d'ATL indica que, en aquestes condicions de traçat i sol·licitacions mecàniques (pressions d'entrada inferiors a 6 bar), l'ús de material polietilè constitueix una solució òptima, garantint el correcte funcionament i la fiabilitat del servei.*

Per tot l'anterior, es desestima l'al·legació, ja que el material seleccionat és adequat per a les condicions específiques del projecte i no comprometria la garantia de servei de la canalització d'entrada.

d. En relació a l'al·legació relativa a la disponibilitat de la senyal del comptador d'entrada al dipòsit per part de l'Ajuntament, s'han de destacar els següents punts:

- i. La sol·licitud de disposar de la senyal del comptador per part de l'Ajuntament, com ocorre en altres casos similars, podrà ser gestionada directament amb el Departament d'Operacions d'ATL un cop l'obra estigui en servei.*
- ii. Durant la fase d'execució de l'obra del projecte, es tindrà en compte aquesta possibilitat, deixant l'espai i les previsions necessàries en les instal·lacions elèctriques i de telecontrol per permetre la futura connexió de la senyal del comptador.*

Per tot l'anterior, es desestima l'al·legació, ja que el projecte contempla les condicions necessàries per a la futura disponibilitat de la senyal, sense que sigui necessari modificar l'abast actual de l'obra.

10. En data 6 d'octubre de 2025 la Cap del Servei Jurídic d'ATL ha emès informe favorable sobre la tramitació administrativa efectuada i es proposa al Director d'ATL l'oportuna resolució d'aprovació definitiva.

Fonaments de dret

1. El DECRET LLEI 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, estableix en el seu art. 3 b) que li correspon a aquest Ens "executar, mantenir, conservar i explotar les instal·lacions que integren la xarxa d'abastament, la qual cosa inclou l'aprovació dels projectes constructius. Així mateix, l'art. 6.4 del Decret Llei estableix que l'Ens és titular dels béns immobles, les obres i les instal·lacions que executi amb càrrec als seus recursos econòmics. L'article 15.1.d de l'esmentat DECRET LLEI, disposa que la direcció és l'òrgan al qual li correspon aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i serveis.
2. El present projecte té el caràcter d'obra hidràulica d'acord amb l'establert en l'art. 122 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües (TRLA).

3. De conformitat amb l'art. 26.5 del Decret Legislatiu 3/2003 i 127.1 del TRLA, legislació sectorial, la present actuació no està subjecte a llicència ni a qualsevol acte de control preventiu municipal als que es refereix l'art. 84. 1 b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, atès el seu caràcter supramunicipal. Aquest precepte és coherent amb la previsió continguda en l'art. 190 del text refós de la Llei d'Urbanisme, segons el qual la legislació sectorial pot exceptuar la subjecció a llicència municipal dels actes promoguts per Administracions Públiques, com succeeix en el present cas.
4. D'acord amb l'art. 127.2. del TRLA, els òrgans urbanístics competents no podran suspendre l'execució de les obres supramunicipals, sempre que s'hagi complert el tràmit d'informe previ, estigui degudament aprovat el projecte tècnic per l'òrgan competent, les obres s'ajustin a aquest projecte o als seus modificacions i s'hagi fet la comunicació a la qual es refereix l'apartat següent. L'informe previ serà emès per les entitats locals afectades per les obres. L'informe haurà de pronunciar-se exclusivament sobre aspectes relacionats amb el planejament urbanístic i s'entendrà favorable si no s'emet i notifica en el termini d'un mes. Així mateix, l'apartat tercer d'aquest precepte preveu que la comunicació de l'aprovació dels projectes d'obres hidràuliques a les entitats locals afectades té per objecte que aquests iniciïn, si escau, el procediment de modificació del planejament urbanístic municipal per a adaptar-lo d'acord amb la legislació urbanística que resulti aplicable en funció de la ubicació de l'obra.
5. L'art. 231 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, estableix que l'adjudicació d'un contracte d'obres requerirà la prèvia elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del corresponent projecte, que definirà amb precisió l'objecte del contracte. L'aprovació del projecte correspondrà a l'òrgan de contractació.

Atès l'exposat, vistos els informes i propostes efectuades,

RESOLC:

- Desestimar les al·legacions efectuades per l'Ajuntament de Parets del Vallès i aprovar definitivament el PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA CONNEXIÓ AL DIPÒSIT MUNICIPAL DE PARETS DEL VALLÈS, ID.PLA 2.1.44.

- Comunicar a l'Ajuntament de Parets del Vallès la present resolució als efectes del previst en l'art. 26.5 del Decret Legislatiu 3/2003 i 127.1 i 2 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües, sobre l'exempció del tràmit de llicència urbanística i l'adequació del planejament urbanístic.
- Ordenar la publicació de la present resolució al e-Tauler de la Generalitat i a la web d'ATL.

Signat electrònicament.

Director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat

De conformitat amb l'art. 9 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, la present resolució esgota la via administrativa als efectes d'impugnació en la via contenciosa administrativa. En conseqüència, contra aquesta resolució independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució o de la seva publicació, d'acord amb el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, alternativament, podran interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, d'acord amb el que estableixen els articles 8.3 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de qualsevol altre que es consideri procedent. No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpte del recurs de reposició en el cas que s'hagi interposat.